


Provedení základu

Stožár musí mít dle ČSN 34 8340 čl. 40 pro vstup kabelů 2 otvory proti sobě velikosti 50x300. Horní okraj otvoru musí být 350 mm pod úrovní vetknutí



POZNÁMKA :

PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ RDS BYL PROJEKT ZPRACOVANÝ HHP PROJEKTEM
VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TENTO VÝKRES BYL PŘEVZAT V PŮVODNÍM ROZSAHU

13/063

| | | | | | |
|----------|---|---|------------|-------------------------------------|-----------------|
| LIST C.: | 1 | BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR B6 | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| LISTU: | 1 | | | | |
| | | OBJ.C.,P.J: | ZAK.ČÍSLO: | AKCE: | VÝKRES ČÍSLO: |
| | | SD: 401 Nasvětlení přechodu Zvýšení bezpečnosti | | | |
| | | PROVEDL: | DATUM: | INVESTOR: | E-505 |
| | | ING. Kolmář | 02/2011 | Stat. město Ostrava MOlo Proskovice | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|--|---------|---|-----------------------------|--|--------|--|
| ZMĚNA | c | | | | PROVEDL | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | | |
| ZODP.PROJEKT. | | PROJEKTANT | VED.PROJEKT. | | | VS PROJEKT S.R.O. NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA tel.: 59/677 1321, fax.: 59/677 139 mobil : 606/700 760 | | | | |
| ING. SKUPNĚK | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| INVESTOR : STATUT.MĚSTO OSTRAVA, MOb PROSKOVICE | | | | | | FORMÁT | A4 | | | |
| STAVBA : ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRO PĚŠÍ NA UL.SVĚTLOVSKÉ- -VÝSTAVBA CHODNÍKU A OPĚRNÉ ZDI SO 401 – NASVĚTLENÍ PŘECHODU B.4. STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | DATUM | 11/2013 | | | |
| | | | | | | STUPEŇ | RD | | | |
| | | | | | | ZAKÁZKA | 13/063 | | | |
| OBSAH : ŘEZ A, B | | | | | | MĚŘÍTKO 1: - | ČÍSLO VÝKR. B.4.6 | | | |