



**Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE		Čís. dop.
Došlo dne: <b>13. červce 2016</b>		Zpracov.
Č. j.: <b>PROS/stav./2016/stm.</b>		Ukl. znak/lh:
Poč. stran: <b>1</b>	Příl.: <b>2</b>	

Váš dopis zn.: PROS/stav/2016/stm.  
Ze dne: 30. června 2016  
Naše zn.: 4.4/8025/7443/16/Kr

Vyřizuje: Magdalena Kroutilová  
Tel.: 597 475 136  
Fax.: 596 118 217  
E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Proskovice  
Světlovská 2/82  
724 00 Ostrava

Datum: 8. července 2016

#### Aktualizace vyjádření

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce, úprava stanoviště a zastávky autobusů  
Katastr: Proskovice  
Ulice: Na Smyčce  
Parcely:  
Investor: SMO MO Proskovice

Dokumentace zůstává beze změn.

K předmětné stavbě bylo naší společností vydáno vyjádření zn. 6.3/8025/6992/13/Kr dne 11. září 2013.

Tímto vydáváme aktualizaci vyjádření s platností na dva roky.

S pozdravem

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Magdalena Kroutilová  
Technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha:  
Vyjádření



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 24. srpna 2013

Naše zn.: 6.3/8025/6992/13/Kr

Vyřizuje: Kroutilová Magdaléna

Tel.: 597 475 136

Fax.: 596 118 217

E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

Bohumínská 788/61

710 00 Ostrava – 10

Datum: 11. září 2013

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a pro stavební řízení

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

Katastr: Proskovice

Investor : SMO MO Proskovice

V zájmovém území je veden vodovodní řad DN 80, kanalizační stoka DN 800, DN 700, DN 600 pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a jednotlivé přípojky k nemovitostem. V lokalitě je připravena stavba jednotné stoky, na stavbu již bylo vydáno povolení.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zkoordinování připravovaných staveb v zájmovém území.
2. V souladu s ustanovením §153, odst. zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území.
3. Respektování sítí v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.
4. V ochranném pásmu sítí nebude umístěno zařízení staveniště.
5. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních revizních šachet budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav (revizní šachty včetně kónusu a podkladového prstence pod poklopem – viz technické požadavky naší společnosti). Na dodání prstenců, pro řádné uložení kanalizačních poklopů, se může podílet naše společnost.
6. Uzávěry a poklopy musí zůstat přístupné pro provozování po celou dobu stavby.
7. Napojení dešťových přípojek bude provedeno jádrovou navrtávkou a tvarovkou zajišťující vodotěsný spoj. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni ke kontrole způsobu napojení přípojky na jednotnou stoku před záhozem.
8. Dešťové vpustě budou použity s kalovým prostorem, zápachovou uzávěrou, košem na splaveniny.

9. Výsadba zeleně musí být situována mimo ochranné pásmo sítí v provozování naší společnosti. Kořenový systém vzrostlé zeleně musí být mimo vodovody a kanalizace.
10. Zástupci provozu budou minimálně 14 dní předem vyzváni ke kontrole funkčnosti uzávěrů armatur.
11. Zástupci provozu budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrolám prováděných prací – k napojování dešťových přípojek, výsadbě zeleně, k osazení poklopů, k ukončení stavby.
12. Zápis o kontrolách provádění prací bude součástí spisové dokumentace stavby u kontrolní prohlídky při ukončení stavby.  
Provoz vodovodní sítě tel. 597 475 504. Provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravská vodárny a kanalizace, s.r.o.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

*M. Kroutilová*  
Magdalena Kroutilová  
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha  
Dokumentace  
Situace

