



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. srpna 2016

Naše zn.: 6.3/8025/9664/16/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

A-VITAL

Ing. Zdenka Makohuzová, s.r.o.

Bohumínská 61/788

710 00 OSTRAVA

Datum: 31. srpna 2016

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce

Katastr: Ostrava - Proskovice

Parcela: 207, 208/1, 208/2, 154/1, 191/1

Ulice: Na Smyčce

Investor: Statutární město Ostrava

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80, DN 100 a kanalizací DN 300 - DN 800 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103. Upozorňujeme, že je v zájmovém území připravena k realizaci stavba *Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova – 1.část*. Stavby je nutné koordinovat.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o umístění a povolení stavby nám bude předložena k odsouhlasení.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace





Orientační zakres sítě  
 České vodárny a kanalizace a.s.  
 Tisk dne: 31.8.2016  
 Vyšší: Vašičková  
 Měřítko: 1:750

